




## ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION – INSTALLATIONS GAZ – APPAREILS DE CUISSON



Objet de la vérification	Type de vérification	Moment ou fréquence de la vérification	Documents établis suite à la vérification	Textes de référence
Récipients sous pression (réservoir d'air comprimé hors requalification)	Vérification périodique	40 mois	Rapport de vérification	Décret du 13.12.1999 Art. 17 Arrêté du 15.03.2000 modifié Art. 10
Installations de production de chaleur ou de froid	Vérification périodique	Annuelle	Rapport de vérification	Art. CH 58 Arrêté du 25/06/80 modifié <sup>(1)</sup> Art. PE 4 Arrêté du 22/06/90 modifié <sup>(2)</sup>
Toutes installations gaz	Vérification périodique	Annuelle	Rapport de vérification	Code du Travail Art. R 4224-17 Art. GZ 30 Arrêté du 25/06/80 modifié <sup>(1)</sup>
Tous appareils de cuisson	Vérification périodique	Annuelle	Rapport de vérification	Art. GC 22 Arrêté du 25/06/80 modifié <sup>(1)</sup> Arrêté du 22/06/90 modifié <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> ERP du 1<sup>er</sup> groupe – <sup>(2)</sup> ERP du 2<sup>e</sup> groupe

